

報道機関各位

北九州市立大学における教室天井の一部の落下について

1 概要

6月19日(水)16時50頃、北九州市立大学北方キャンパスの本館1階のA-101教室のステージ上の天井の一部が剥がれ、床に落ちていたのを定期巡回点検中の委託業者職員が発見した。

なお、前日の定期巡回点検では異常はなかった。

2 落下物の状況

- (1) 大きさ 91cm×100cm 厚さ1.2cm
- (2) 材質 石こうボード
- (3) 重さ 約7kg

3 落下の原因

調査中(落下物が水分を含んでいたため、雨漏りの影響があったものと推察される。)

4 負傷者

なし ※ この日は、終日、当該教室の使用予定はなく、施錠していたため入室した教職員及び学生はいなかった。

5 今後の対応

- ・ 本館で屋外と接する階の天井の目視点検を20日(木)午前中に実施し、異常は確認されなかった。
- ・ 北方キャンパス内の施設を対象に専門業者による天井の点検を実施する。
- ・ 安全性が確認されるまでは、当該教室の利用不可とし、その間の授業は、休講(補講対応予定)、別教室への振替、オンライン授業への切替で対応する。

6 北九州市立大学 北方キャンパスの本館について

- (1) 所在地 北九州市小倉南区北方四丁目2番1号
- (2) 建設時期 平成7年度
- (3) 構造等 SRC造 14階建
- (4) A-101教室 500人収容(本館最大)前方にステージ有

7 添付資料

- ・ 北方キャンパス本館及びA-101教室 位置図
- ・ 天井の落下箇所等の写真

【問い合わせ先】

公立大学法人北九州市立大学事務局総務課
担当：野口、山口 TEL093-964-4004

